



Vid placering av nätstation i marknivå;

- Vid normala markförhållanden ställs stationen på ett bärlager av singel eller makadam 8-16, 16-32.
- Grundläggningsdjupet till singelbäddens övre yta är för ELIT 300 mm och för SatELIT 380mm.
- Bärlagret bör vara 0,2-0,4 m beroende på markslag. Vid lös lera, torv, dy rekommenderas 0,4 m.
- Fiberduk erfodras i de flesta fall men kan avvaras vid markslag av typ grovkorning morän, grus eller sand.
- Vid behov förläggs dräneringen ca 0,5-1m ut från stationen med lutningen 10 ‰. Isolermarkskiva vid behov.
- Kringfyllningen i två steg ska i färdigt skick vara ca 2 m från station. Kringfyllning ska vid normala fall vara av typ singel eller makadam 8-16 eller 16-32.



KL Industri AB

Box 2039, 612 02 Finspång

Tel +46 122 243 00 Fax +46 122 501 02

www.kl-industri.se